

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|---|
| N. 31 del reg. Data 30.05.2019 | AUDIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO RETE FOGNANTE DOTT. MAURO PASSALACQUA A SEGUITO DI DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA BROCATO E STERRANTINO E DELLA NOTA DEL SINDACO DI MASCALI AL PREFETTO DI MESSINA. |
|---|---|

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **maggio**, alle ore 17,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

| CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. |
|-------------|------------|-------|------|-------------|--------------|-------|------|
| GABERSCEK | Lucia | X | | ABBATE | Salvatore | | X |
| LONGO | Graziella | X | | RUSSOTTI | Maria Grazia | X | |
| CARPITA | Andrea | X | | STERRANTINO | Giuseppe | X | |
| CALTABIANO | Alessandra | X | | CULLURA' | Alessandra | X | |
| PASSALACQUA | Marcello | X | | GIARDINA | Claudio | X | |
| BROCATO | Salvatore | X | | RANERI | Giuseppa | X | |
| FARACI | Manfredi | X | | D'AVENI | Antonio | X | |
| SCIBILIA | Vincenzo | X | | CILONA | Salvatore | X | |

Assegnati n. 16

Presenti n. 15

In carica n. 16

Assenti n. 1

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Bartolotta Antonino.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Sterrantino Giuseppe, Faraci Manfredi e Cullurà Alessandra.

Il Cons. Faraci propone l'anticipazione del punto n.5 all'ordine del giorno, avente per oggetto: " Audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio Rete Fognante dott. Mauro Passalacqua a seguito di dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza Brocato e Sterrantino e della nota del sindaco di Mascali al prefetto di Messina", ponendolo al punto 3 dell'ordine del giorno, al posto di: " Richiesta convocazione urgente di Consiglio comunale 8 art.6 e 7 del reg. c.c.), con inserimento del punto – affidamento da parte dell'ASM dell'incarico di consulenza contabile e fiscale al dott. Enrico Spicuzza".

Il Presidente pone ai voti la proposta di anticipazione del Cons. Faraci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.16 voti favorevoli su n.16 presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE

la richiesta del Cons. Faraci di anticipare la trattazione del punto n.5 all'ordine del giorno, avente per oggetto: " Audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio Rete Fognante dott. Mauro Passalacqua a seguito di dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza Brocato e Sterrantino e della nota del sindaco di Mascali al prefetto di Messina", ponendolo al punto 3 dell'ordine del giorno, al posto di: " Richiesta convocazione urgente di Consiglio comunale 8 art.6 e 7 del reg. c.c.), con inserimento del punto – affidamento da parte dell'ASM dell'incarico di consulenza contabile e fiscale al dott. Enrico Spicuzza".

Il Presidente introduce la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, diventato punto 3: "Audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio Rete Fognante dott. Mauro Passalacqua a seguito di dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza Brocato e Sterrantino e della nota del sindaco di Mascali al prefetto di Messina" ed invita il Dr. Passalacqua Mauro, presente in aula, a prendere posto nel civico consesso ed intervenire.

Il Dr. Passalacqua rende edotto il Consiglio sui motivi delle proprie dimissioni da Presidente del Consorzio Rete Fognante, dettati dall'esigenza di dedicarsi *in toto* alla sua professione, nella considerazione della nomina a primario del pronto soccorso all'Ospedale Sirina ed all'impossibilità di potersi dedicare contemporaneamente anche all'attività derivante dalla carica politica. Avendo ricoperto tempo addietro la carica di Sindaco di Taormina ed avendo dovuto contemperare lo svolgimento dell'attività alla medesima demandata con le responsabilità legate alla professione medica, con conseguenze dannose per la propria salute – precisa – non avrebbe voluto ripetere la stessa esperienza presso il Consorzio Rete Fognante.

Al fine di fornire al Consiglio un quadro d'insieme degli impianti di depurazione, del personale operante, della situazione tecnica ed amministrativa nonché di quella finanziaria, dà lettura di una relazione sul Consorzio. Tale relazione, composta di n.2 pagine, viene allegata al presente verbale.

Fa osservare l'interesse suscitato di recente nei confronti del Consorzio a seguito delle dichiarazioni dei Conss. Brocato e Sterrantino ed a proposito della nota trasmessa dal Sindaco di Mascali al Prefetto di Messina, fa osservare che, pur essendo obsoleto,

l'impianto di depurazione che fa capo al Consorzio Rete Fognante è quello dal quale esce l'acqua più pulita, giacchè l'Alcantara viene inquinato già nel tratto settentrionale del suo corso, non in territorio consortile.

Conclude, facendo presente quanto svolto nei due mesi della propria carica per interventi sui tratti costieri di Isolabella, Mazzarò e Spisone e come sarebbe proficuo dare vita ai progetti che sono stati redatti proprio per il Consorzio ma mai posti in essere. Ringrazia i quattro sindaci delle cittadine consorziate per avere avuto fiducia in lui.

Il Cons. Sterrantino prende la parola per precisare che il proprio operato tendente a dare chiarezza alla situazione legata al Consorzio Rete Fognante è iniziato anteriormente alla nomina del Dr. Passalacqua, per cui non ha voluto criticare la sua persona. A proposito di quanto dichiarato dal presidente dimissionario, fa osservare che il consorzio non soltanto avrebbe bisogno delle funzioni minime, di un sufficiente numero di operai e di prodotti chimici necessari per la clorazione, ma persino di un contratto per lo smaltimento dei rifiuti. Prendendo spunto dai contatti avuti col sindaco di Mascali a seguito di un'intervista a *Rei Tv*, rileva che bisognerebbe avere contezza del reale funzionamento anche dei depuratori appartenenti agli altri comuni del bacino dell'Alcantara.

Il Cons. Cilona manifesta il proprio personale dispiacere per le dimissioni del Dr. Passalacqua, che – rileva - avrebbe potuto far funzionare in maniera ottimale il consorzio, le cui funzioni non sono da sottovalutare, in quanto garantire la qualità delle acque è uno degli interessi primari per una città turistica. Auspica, perciò, per ricoprire la carica rimasta vacante, la nomina di una persona altrettanto capace, che possa rispondere alle aspettative dei sindaci dei comuni consociati. Conclude, ringraziando il Dott. Passalacqua per l'impegno profuso in questi due mesi di presidenza.

Il Cons. Brocato fa presente di avere esternato delle considerazioni sul Consorzio soltanto in sede di I Commissione Consiliare e non sui *social*. Lo scopo – aggiunge – era esclusivamente quello di prevenire un'eventuale funzionamento non ottimale del filtraggio nei mesi estivi, per evitare il declassamento della qualità delle nostre acque. Condivide, comunque, la scelta operata dal Dr. Passalacqua, che ha dato priorità all'attività professionale, ed auspica la nomina di un presidente che prenda a cuore le sorti dell'importante attività consortile.

Il Cons. Giardina, dopo essersi complimentato con il Dr. Passalacqua per per la nomina di prestigio conferitagli in campo professionale, fa presente di non credere che questa sia stata la sola motivazione che lo ha portato a presentare le dimissioni, ritenendo che in principal modo il suo recesso sia addebitabile alla situazione che ha riscontrato nel consorzio.

Il Cons. D'Aveni rileva, innanzitutto, le conseguenze estremamente negative delle asserzioni del Cons. Brocato e del Cons. Sterrantino, i quali hanno creato un allarmismo in conseguenza del quale il Sindaco di Mascali ha trasmesso una nota al Prefetto di Messina e, possibilmente, hanno spinto il Dr. Passalacqua a dare le dimissioni, soprattutto quando egli è venuto a conoscenza della chiusura di un depuratore della provincia di Messina. I Consiglieri comunali – fa osservare – dovrebbero essere molto cauti quando si esprimono su fatti pubblici. Fa proprie, quindi, le considerazioni del Cons. Giardina, ritenendo che la nomina a primario del pronto soccorso dell'ospedale di Taormina non sia stata la reale causa delle dimissioni del Presidente Passalacqua, il quale, invece, a suo parere è stato lasciato

solo, tanto che non era stato nominato nemmeno un Consiglio di Amministrazione; solo con quel poco personale disponibile e con i problemi legati ad un funzionamento non ottimale dei macchinari, che può dare origine ad un danno ambientale. Invita, perciò, il Sindaco a provvedere per la risoluzione di questo problema che, assieme ai rifiuti solidi urbani che i turisti vedono e fotografano per le vie e ad altre discrasie come il divieto di balneazione firmato dal Vice Sindaco e subito dopo revocato dal Sindaco, può essere nocivo al prestigio turistico vantato dalla Città, che nella precedente Amministrazione Bolognari le fece ottenere la bandiera blu da Legambiente. Alla luce, inoltre, delle dichiarazioni testè rese dal Dr. Passalacqua, invita il Sindaco ad agire, denunciando quei comuni vicini che scaricano a monte nel fiume Alcantara, il quale poi trascina a valle, proprio nel litorale antistante Taormina e Giardini-Naxos, i reflui, perché la Città deve tutelarsi e, a tal uopo, si dovrebbe anche votare una proposta di verifica immediata da parte dell'A.R.P.A. Conclude, affermando che, politicamente, questi fatti rappresentano il fallimento dell'attuale Amministrazione. Per quanto riguarda la nomina del nuovo Presidente del Consorzio Rete Fognante, ritiene che si dovrebbe optare per una persona dotata di capacità tecniche, per operare bene nel settore.

Il Presidente, nella considerazione che la richiesta di verifica dell'A.R.P.A. è già formulata nella richiesta di audizione, invita i consiglieri a proseguire con le dichiarazioni di voto.

Il Cons. D'Aveni, dopo aver dichiarato di votare a favore, raccomanda un'azione forte, nella considerazione della gravità del problema.

Il Cons. Sterrantino fa osservare che i controlli effettuati dall'A.R.P.A. sono periodici, per cui, ritenendo il consorzio sotto controllo, è del parere che l'azione auspicata dal Cons. D'Aveni sia superflua. Dichiarò di votare contro la proposta.

Il Cons. Cilona, per dichiarazione di voto, rileva di avvertire un senso di confusione nella materia trattata, per cui è del parere di redigere un atto di indirizzo tendente ad impegnare il Sindaco a stimolare gli altri comuni consorziati per una partecipazione più attiva, a cominciare dal pagamento delle rispettive quote di partecipazione. Inoltre, ritiene indispensabile controllare i bilanci del Consorzio, che sono propedeutici a quello dell'Ente.

Il Cons. Brocato condivide l'idea di redigere un atto di indirizzo che impegni il Sindaco, manifestata dal Cons. Cilona, che potrebbe coinvolgere sia la maggioranza che la minoranza.

Il Presidente, poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti il punto 5 all'ordine del giorno, diventato punto 3, ordine del giorno urgente avente per oggetto: "Audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio Rete Fognante dott. Mauro Passalacqua a seguito di dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza Brocato e Sterrantino e della nota del sindaco di Mascali al prefetto di Messina".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 5 voti favorevoli (Giardina, D'Aveni, Cullurà, Raneri e Cilona), n.7 voti contrari (Russotti, Sterrantino, Gaberscek, Caltabiano, Faraci, Abbate e Scibilia) e n.4 astenuti (Passalacqua, Longo, Carpita e Brocato) su n.16 presenti e votanti,

DELIBERA

DI NON APPROVARE

l'unito ordine del giorno urgente avente per oggetto: "Audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio Rete Fognante dott. Mauro Passalacqua a seguito di dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza Brocato e Sterrantino e della nota del sindaco di Mascali al prefetto di Messina".

**Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Al Sindaco**

**Oggetto: Richiesta convocazione URGENTE di consiglio Comunale (art 6 e 7 del reg. c c),
con inserimento del punto :**

“Audizione in Consiglio Comunale del Presidente del Consorzio Rete fognante dott. Mauro Passalacqua a seguito di dichiarazione dei consiglieri di maggioranza Brocato e Sterrantino e della nota del Sindaco di Mascali al Prefetto di Messina”

I sottoscritti

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale ed in particolare gli articoli 6 e 7 ;

Considerate le notizie di stampa riguardanti una nota inviata dal sindaco di Mascali al Prefetto di Messina sul presunto mal funzionamento dell'impianto di depurazione di contrada Pietre Nere

Considerato che questa nota viene inviata dal sindaco di Mascali a seguito di affermazioni rese in consiglio comunale da parte di consiglieri della maggioranza Brocato e Sterrantino

Tutto quanto sopra,

SI CHIEDE

di discutere immediatamente sulla problematica

e di DELIBERARE di richiedere il controllo da parte dell'Arpa Sicilia

Taormina li, 20.5.19

Salvo U. LORSA
Alberico Cullu

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

Gaberscek Lucia



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Bartolotta Antonino



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____ / ____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto è stato eletto Presidente dall'Assemblea Consortile in data 18/03/2019.

All'atto dell'insediamento gli impianti di depurazione risultavano essere in precarie condizioni di funzionamento.

Mancava, infatti, il personale che si occupava della conduzione non essendo stato rinnovato il contratto con la società che forniva i lavoratori interinali. Risultavano non rinnovati i contratti per l'affidamento del servizio delle analisi in autocontrollo (obbligatorio per legge), delle forniture dei prodotti necessari al processo di depurazione (flocculanti, cloro, cloruro ferrico, etc.) che erano esauriti.

Non veniva eseguita la centrifugazione dei fanghi di risulta in quanto era scaduto, in data 31/01/2019 il contratto per lo smaltimento dei rifiuti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico mi ha spiegato che a causa della mancata approvazione dei bilanci consuntivi del 2016 e del 2017, nonché dei bilanci di previsione 2018 e 2019 (situazione che in atto non è mutata), l'ente si trovava in gestione provvisoria e, pertanto, si potevano porre in essere solo azioni atte ad evitare danni certi e gravi all'ente. Lo stesso mi specificava che, sotto la propria responsabilità, erano state poste in essere una serie di affidamenti con lo strumento della somma urgenza nei casi in cui ricorrevano le condizioni di legge. Le procedure di regolarizzazione di tali lavori, però, non si erano potute completare con la loro regolarizzazione per la mancanza dei bilanci e per la non funzionalità degli organi amministrativi bloccati da dimissioni e mancanza di surroghe.

Esiste una totale carenza di personale tecnico ed amministrativo che non consente di poter gestire direttamente gli impianti di depurazione in quanto risultano essere notevoli gli adempimenti ed i controlli da porre in essere per rispettare le norme e conseguire buoni risultati.

Il sottoscritto ha provveduto a riattivare la funzionalità della macchina amministrativa, con l'assunzione in proprio di responsabilità, mediante l'emissione di Determine presidenziali assegnando le somme ai responsabili di area per procedere agli affidamenti urgenti ed indispensabili per la conduzione degli impianti.

In seguito a dette assegnazioni si è potuto procedere alla ripresa, ancorché temporanea, dei servizi afferenti la conduzione degli impianti. E' ripreso il servizio di analisi dei reflui, il servizio di somministrazione di lavoratori interinali, la fornitura dei prodotti, il servizio di smaltimento dei rifiuti che era scaduto in data 31/01/2019.

Ho anche provveduto ad affidare ad un professionista, individuato dalla precedente amministrazione e che aveva proposto preventivo in data 30/10/2018, l'incarico per lo studio Floro-vegetazionale a supporto della valutazione di incidenza in ordine alla ammissibilità dell'intervento di RI

risagomatura e ricostruzione dell'argine dell'Alcantara a confine con l'impianto di depurazione di Giardini Naxos. Lo studio è stato prodotto ed inviato a chi di competenza e si è così riusciti a sbloccare lo stallo che si era verificato nell'iter relativo alla citata progettazione.

Ho provveduto anche a riavviare il servizio di economato che risultava sospeso dal 31/12/2018.

L'ente rimane, comunque, in fortissima crisi finanziaria a causa dei pregressi debiti dei comuni consorziati che, a tutt'oggi, non si è provveduto a ripianare, anche se sono stati eseguiti importanti trasferimenti negli ultimi mesi.

Anche se, per quanto di mia conoscenza, gli impianti stanno funzionando (seppur col minimo rendimento), si rendono necessari rilevanti investimenti per ammodernare le apparecchiature degli impianti che risultano, in molti casi, obsolete e mal funzionanti, per non parlare della necessità di aggiornare il parco progetti per poter procedere alla richiesta di finanziamenti.

Risulta improcrastinabile, se si vuole continuare nella gestione diretta, procedere al rafforzamento del personale ed alla possibile stabilizzazione anche, eventualmente, trasferendolo da quello già in forza ai Comuni consorziati.

Viceversa, nel caso in cui il servizio di depurazione continui ad essere gestito dal Consorzio e non venga trasferito all'ATI, sarebbe opportuno procedere al suo affidamento, con le opportune garanzie, ad una impresa privata all'uopo autorizzata.